

Wasserdichtheitsprüfung

gem. EN 1610 i.V.m. DIN 1986 Teil 30

<input type="checkbox"/> Neubau	<input type="checkbox"/> Altbau	<input type="checkbox"/> Erweiterung	<input type="checkbox"/> Änderung
Grundstück Straße:		Ort:	
Eigentümer Name:		Telefon:	
Anschrift Straße:		Ort:	
Rohrmaterial	<input type="checkbox"/> Kunststoff Bezeichnung: _____ <input type="checkbox"/> Steinzeug <input type="checkbox"/> Sonstiges Bezeichnung: _____		
Innendurchmesser, D:	_____ m		
Länge der Haltung, L	_____ m		
Innenfläche der Haltung $A=3,14 * L * Di$	_____ m ²		
Zul. Wasserzugabe (Rohrleitungen $A * 0,15$ l/m ² ; Schacht u. Rohrleitung $A * 0,20$ l/m ²):	_____ l		
Vorfüllzeit mind. 1 Std. Beginn der Prüfung: _____	Ende der Prüfung: _____	Prüfdauer 30 Min. Prüfdruck: 0,5 bar	
Die Wasserdichtheitsprüfung erfolgte am:			
Wasserzugabe der Haltung:	_____ Liter		
Zul. Wasserzugabe der Haltung:	_____ Liter		
Wasserdichtheitsprüfung bestanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Bemerkungen:			
Die normgerechte Durchführung der Wasserdichtheitsprüfung wird bestätigt.			
beauftragte Firma Datum/Firmenstempel/ rechtsverbindliche Unterschrift:			
Bestätigung/Eigentümer:	_____ Datum	_____ (Unterschrift des Grundstückseigentümers)	